



CALCUL DU DIMENSIONNEMENT DES RETENTIONS D'EAUX INCENDIE

Fascicule 9E.12.50.10

Référentiel : Document D9A du CNPP, août 2004

Utilisation du fichier :

Remplir les cases grises

Dossier :			
Chromage Dur France			
Besoins pour la lutte extérieure		Résultat du document D9 : (besoin en m ³ /h * 2 heures minimum)	120
			+
Moyens de lutte intérieure contre l'incendie	Sprinklers	Volume réserve intégrale de la source principale en m ³ ou besoin X durée théorique maxi de fonctionnement	
	Rideaux d'eau	Besoins X 90 min	
	RIA	A négliger	0
	Mousse HF et MF	Débit de solution moussante X temps de noyage (en général 15 à 25 min)	
	Brouillard d'eau et autres systèmes	Débit X temps de fonctionnement requis	
			+
Volumes d'eau liés aux intempéries	10L/m ² de surface de drainage		9,93
	Surface de drainage (m ²)	993	
			+
Présence de stock de liquides	20% du volume contenu dans le local contenant le plus grand volume		3,6
	Local	volume de liquide contenu en m ³	
	Bains	18 m ³	
			=
Volume total de liquide à mettre en rétention en m ³			134