

# CSS SNF

5 décembre 2019



PRÉFET  
DE LA RÉGION  
AUVERGNE-  
RHÔNE-ALPES

**Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement  
Auvergne Rhône Alpes**

# CSS SNF / 5 décembre 2019

## Ordre du jour

Approbation du compte rendu de la dernière CSS

Bilan eau – air

Mise à jour de l'étude sanitaire

Bilan économique / modifications 2020

Bilan des inspections DREAL

inspection du 28/05/2019: Mesures de maîtrise des  
risques dépotage acrylonitrile

inspection du 16/09/2019: défenses incendie entrepôt 21

Autres Actions DREAL : AP, Légionelle, post Lubrizol.

Mise à jour du PPI

Projet de mise en caniveau des canalisations d'acrylonitrile

Questions diverses ?



## CSS du 18 Décembre 2018

Le compte rendu de la réunion du 18 décembre 2018 a été transmis à l'ensemble des membres.

Des remarques ?



*Liberté • Égalité • Fraternité*


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA LOIRE

# Bilan de l'activité du site *voir présentation SNF*



# Bilan des inspections DREAL 2019



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA LOIRE

# Bilan des inspections DREAL 2019

- Inspection du 28/05/2019: Mesures de maitrise des Risques dépotage acrylonitrile
- Inspection du 16/09/2019: défenses incendie entrepôt  
21



# Bilan des inspections DREAL 2019

## Inspection du 28/05/2019: Mesures de maîtrise des risques dépotage acrylonitrile

### Il a pu être constaté :

La présence de :

- 2 explosimètres
- 2 capteurs de pression (amont proche du dépotage, et aval proche du stockage)

Un test a pu être mené sur l'ensemble de la chaîne de la MMRI sur la partie « capteur de pression », en moins de 10 secondes, l'ensemble des vannes ont été coupées sur cette aire.

Le test répond au scénario de l'EDD qui prévoit un temps de réaction de 1 minute.

Deux remarques ont été formulées :

- Compléter la check-list de contrôle par l'enregistrement du temps de réponse de l'ensemble de la chaîne.
- fournir le contrat de maintenance de l'intervenant extérieur s'engageant sur un délai d'intervention.

L'exploitant a apporté des réponses satisfaisantes à ces remarques le 11/09/2019 (rapport d'inspection signé le 25/06/2019).



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
PRÉFET DE LA LOIRE

# Bilan des inspections DREAL fin 2017-2018

## Inspection du 16/09/2019: défenses incendie entrepôt 21

### **2 non conformités ont été relevées :**

- Absence d'interrupteur central à proximité d'une issue.
- Une ouverture dans un mur REI 120 n'est pas calfeutrée

### **3 remarques ont été formulées**

- Les emplacements pompiers ne sont pas matérialisés.
- Difficulté à faire coïncider les FDS avec les produits présents, cependant les matières stockées dans ce bâtiment ne sont pas dangereuses, (donc les FDS ne sont pas exigibles).
- fournir la consigne incendie sur le bâtiment 21 imposant la manœuvre d'ouverture des portes d'amenées d'air frais.



# Autres Actions Dreal en 2019

- . Arrêté préfectoral signé le 5 mars 2019
- . Suivi des actions post dépassement légionelle.
- . Actions post LUBRIZOL



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
PRÉFET DE LA LOIRE

# Actions Dreal en 2019

## . Arrêté préfectoral signé le 5 mars 2019

Avec prise en compte des éléments présentés lors de la CSS de 2018 notamment:

Rejet des purges de TAR au réseau pluvial,

Création d'une cellule de stockage de solide inflammable dans entrepôt 21,

Modification de l'autosurveillance eau suite à la campagne RSDE,

Modification à la marge de certains volumes d'activités ou natures de stockages.

## . Suivi des actions post dépassement légionelle.

Le 25 juillet 2019 alerte transmise par fax concernant une analyse légionelle > 100 00UFC

Vérification par l'administration que les actions menées par l'exploitant ont été réalisées conformément à la réglementation.



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
PRÉFET DE LA LOIRE

# Actions Dreal post LUBRIZOL

Suite à l'incendie survenu le 26 septembre 2019 sur le SITE LUBRIZOL à ROUEN, une lettre a été adressée 03 octobre 2019 à tous les sites SEVESO dont SNF concernant les premières mesures à prendre :

- Responsabilité de l'exploitant quant à la conformité au regard de l'étude de dangers
- Caractère opérationnel et efficacité des mesures de prévention,
- Exercices à prévoir en situation dégradée (activité moindre, nuit...)
- Connaissance des quantités et des produits stockés à tout instant

L'exploitant a répondu point par point à ces demandes par courrier du 8 octobre 2019, **les engagements demandés par l'instruction gouvernementale sont satisfaits.**



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
PRÉFET DE LA LOIRE

# Mise à jour du PPI

- . Lancement de la révision du PPI
  - Réunion avec l'exploitant le 24/09/2019
  - Réunion avec le préfet le 04/11/2019
  - Arrêté préfectoral prévu d'ici fin d'année pour encadrer les éléments et travaux attendus de la part de l'exploitant,
  - Révision du PPI espérée pour fin premier semestre 2020.

Projets industriels du site : *voir présentation SNF*



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
PRÉFET DE LA LOIRE

## Autres questions



*Liberté • Égalité • Fraternité*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
PRÉFET DE LA LOIRE

**Merci  
de votre  
attention**



*Liberté • Égalité • Fraternité*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA LOIRE